



## Regione Piemonte

**Città Metropolitana di Torino**

# UNIONE MONTANA ALTO CANAVESE

**(Comuni di Forno Canavese, Rivara, Levone, Pratiglione)**

**Corso Ogliani n° 9 - 10080 Rivara (TO)**

**C.F. 92519590019**



## PROGETTO ESECUTIVO

**IMPIANTO FOTOVOLTAICO  
SUL TETTO DEL BOCCIODROMO COMUNALE  
DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI RIVARA  
CUP: E83D22001390006**

### ELABORATO

## SCHEMA ELETTRICO MULTIFILARE FRONTI QUADRO

<b>PROGETTO</b>		<b>Elaborato</b>		
<b>STUDIO TECNICO ING. VOTTERO LUIGI</b>		<b>IFV.07</b>		
Via Dell'Industria n° 14 - 10070 Villanova Canavese (TO)				
Tel. +39.011.4000748				
E-mail: info@studioingvottero.it				
E-mail certificata (PEC): info@pec.studioingvottero.it				
Iscr. n° 9452 N Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino				
C.F. VTT160735206722M - P. IVA 1008729010				
<b>Rev.</b>	<b>Modifiche</b>	<b>Data</b>	<b>Disegnato</b>	<b>Approvato</b>
<b>00</b>	<b>Prima emissione</b>	<b>24/01/2024</b>	<b>L.V.</b>	<b>L.V.</b>
<b>IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO</b>				
<b>Dott.ssa BATTUELLO Laura</b>				

**Questo elaborato è di proprietà dello Studio Tecnico ing. VOTTERO Luigi. Qualsiasi divulgazione o riproduzione, anche parziale, deve essere espressamente autorizzata.**

**IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA NOMINALE PARI A 91,64 kW (STC)**  
**N° 158 MODULI FOTOVOLTAICI EQUIPAGGIATI DI OTTIMIZZATORE DI POTENZA SINGOLO**  
**MODULO FOTOVOLTAICO: FUTURASUN mod. FU 580 MV Silk Nova**  
**POTENZA NOMINALE MODULO FOTOVOLTAICO: 580 W (STC)**  
**OTTIMIZZATORE DI POTENZA SINGOLO: HUAWEI mod. SUN2000-600W-P**

